



Office of DEWAS Collector/ Fire Officer,
UJJAIN Division, DEWAS M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number: 6100011557/FNOC/COL/2023/6673

आवेदन की तिथि / Application Date Jul 31, 2023 जावक की तिथि/ Dispatch Date : 21-Aug-23

आवेदक का नाम/ Applicant Name: FAITH FOUNDATION GLOBAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address	: MR.VISHAL AGRAWAL FAITH FOUNDATION GLOBALSCHOOL UJJAIN ROAD BY-PASS SQUARE NAGUKHEDI DEWAS NAGUKHEDI DEWAS 455001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार/ Type of NOC	: Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy	: Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height	: 12 (मीटर मी / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल/ Plot / Building Area	: 16900 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address	: FAITH FOUNDATION GLOBALSCHOOL UJJAIN ROAD BY-PASS SQUARE NAGUKHEDI DEWAS DEWAS District Rural Area

विषय / Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :-6100011557 फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणी / Remarks -

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन / बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. ACCESS
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.





Office of DEWAS Collector/ Fire Officer,
UJJAIN Division, DEWAS M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फॉयर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number: 6100011557/FNOC/COL/2023/6673

आवेदन की तिथि / Application Date Jul 31, 2023 जावक की तिथि/ Dispatch Date : 21-Aug-23

आवेदक का नाम/ Applicant Name: FAITH FOUNDATION GLOBAL SCHOOL

9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.
19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.

2. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फॉयर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
4. फॉयर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीनकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक को फॉयर प्लान अप्रूवल पत्र में स्वीकृत फॉयर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की



Office of DEWAS Collector/ Fire Officer,
UJJAIN Division, DEWAS M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number: 6100011557/FNOC/COL/2023/6673

आवेदन की तिथि / Application Date Jul 31, 2023 जावक की तिथि/ Dispatch Date : 21-Aug-23

आवेदक का नाम/ Applicant Name: FAITH FOUNDATION GLOBAL SCHOOL

जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति / लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रदाय किया गया फायर प्लान अप्रूवल निरस्त मान्य होगा। आवेदक द्वारा भवन के अधिभोग/अधिवास के पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र " प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की जाती है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

PRAVIN
PHULPA
GARE

Digitally signed by PRAVIN PHULPAGARE
DN: c=IN, postalCode=457661, st=MADHYA
PRADESH, street=HOUSE NO
57, JHABUA, GOPAL COLONY JHABUA, 457661,
l=JHABUA, o=Personal,
serialNumber=ccd3232489c1dc9a7c663fa87
d2243cce68d646b37b2c78b8778fbaee9b24
4,
pseudonym=dcb2c988a5b4d89bf3c9d9a17f
0738d,
2.5.4.20=5572e4a98601100e9dce3e98d67ec8
ecbf7c251d9ae975edc1eda520ce19d78d,
email=PRAVIN.PAGARE30@GMAIL.COM,
cn=PRAVIN PHULPAGARE
Date: 2023.08.22 16:23:00 +05'30'

Additional District Magistrate / Fire Officer,
Distt- Dewas M.P.